LEGENDA :

- KANALIZACJA SANITARNA
- KANALIZACJA SANITARNA PROWADZENIE POD STROPEM
- ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZN — OZNACZENIE ZAWORU NAPOWIETRZAJĄCEGO
- Dz110 / 2,0% — OZNACZENIE KIERUNKU, WARTOŚCI SPADKU I ŚREDNICY RUROCIĄGU KANALIZACJI
- R — OZNACZENIE REWIZJI
- KS 01 — OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ
- KS 01 — OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ
- EI — ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE/PRZEPUST

UWAGI:

1. KANALIZACJA SANITARNA–RURY KIELICHOWE CIENKOŚCIENNE PVC
2. PODEJŚCIA KANALIZACJI SANITARNEJ UKŁADAĆ ZE SPADKIEM MINIMUM 2%
3. ŚREDNICE PODEJŚĆ INDYWIDUALNYCH:
   MISKA USTĘPOWA – Dz110,
   UMYWALKA, ZLEW, – Dz50.
4. ŚREDNICE PODEJŚĆ ZBIOROWYCH:
   MISKA USTĘPOWA – Dz110,
   UMYWALKA, ZLEW – Dz75.
5. PIONY NIE WYPROWADZONE PONAD DACH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCE.
6. PRZYBORY SANITARNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAMKNIĘCIE WODNE W POSTACI SYFONU.
7. WSZYSTKIE PIONY KANALIZACYJNE PRZED PRZEJŚCIEM ICH DO PRZEWODÓW ODPŁYWOWYCH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W REWIZJE.
8. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD W TECHNOLOGII WŁAŚCIWEJ DLA RODZAJU I ŚREDNICY RUR.
9. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.

graphite.group
ul. Narutowicza90/2, 90-139 Łódź, www.graphite-group.pl

TEMAT:	**PRZEBUDOWA WNĘTRZ BUDYNKU GŁÓWNEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI**
ADRES:	**Łódź, ul. Legionów 2 / pl. Wolności 4, Dz. nr 120/1 obręb S-1**
INWESTOR:	**BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI AL. KOŚCIUSZKI 48, 90-427 ŁÓDŹ**
STADIUM:	**Projekt wykonawczy**
BRANŻA:	**Instalacje sanitarne**
PROJEKTANT:	*mgr inż. Agnieszka CHRUSTOWSKA* *upr.bud.nr LOD/2243/PWOS/13*
SPRAWDZAJĄCY:	*mgr inż. Michał Kryśiak* *upr.bud.nr LOD/0924/POOS/08*
RYSUNEK:	*Rzut 1 piętra. Instalacja kanalizacji sanitarnej.*

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
Lipiec 2020r.	1:100	*IS-03*