



1. Układ sieci odbiorczej TN-S.
2. Ochrona od porażeń przy dotyku pośrednim samoczynne wyłączenie zasilania i wyłączniki różnicowoprądowe.
3. Zabezpieczenia i przekroje przewodów dostosować do wymagań DTR faktycznie montowanych urządzeń.
4. Kable na drogach ewakuacyjnych B2ca-s1b,d1,a1.
5. Kable poza drogami ewakuacyjnymi Dca-s2,d1,a2.
6. Należy zastosować zabezpieczenie ochronników przeciwprzepięciowych zgodnie z dokumentacją producenta.